

# Elektronické indikátory topných nákladů

## Použití:

Přístroj E-ITN 30.2x je určen pro rozdělování nákladů na vytápění místnosti s otopnými tělesy. Indikátor odpovídá ustanovení normy ČSN EN 834.

## Přednosti:

- Indikátor se dvěma teplotními snímači. Jeden snímač měří teplotu povrchu otopného tělesa, druhý snímač měří teplotu okolního prostředí
- Díky integrovanému rádiovému vysílači není vyžadována při odečtech naměřených hodnot přítomnost uživatele bytu a zároveň nedochází ke vstupu cizích osob do bytu
- Možnost odečtu přes infra rozhraní pomocí odečtové jednotky
- Nová konstrukce mechanické plomby bez šroubování
- Zvýšená ochrana proti neoprávněnému vniknutí pomocí elektronické plomby
- Jednodušší odečet z displeje díky jeho optimálnímu sklonu
- Možnost odečtu z displeje uživatelem bytu

## Zobrazované údaje:

- Náměr indikátoru za aktuální topné období
- Náměr indikátoru za minulé topné období
- Alfamerický kód
- První část sériového čísla indikátoru
- Druhá část sériového čísla indikátoru
- Teplota senzoru na otopném tělese
- Teplota okolního prostředí
- Datum začátku zúčtovacího období
- Aktuální datum

Dojde-li po aktivaci elektronické plomby k neoprávněnému otevření indikátoru, zablokuje se jeho další provoz.



Adresa: **RONICA, s.r.o.**  
Libušina 73/17  
Teplice  
415 03  
tel./fax: 417 532 599  
[www.ronica.cz](http://www.ronica.cz)